

**Формирование кода заказа**
**Сигнализатор уровня термодифференциальный**
**ТЕРМАТЭК-У - 40 - НМ / 27х1,5 - 10 - Н100 - 321 - О - РА - А - 4Н**
**1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11**

<b>1. Назначение</b>		<b>100</b>	100 кгс/см <sup>2</sup>
<b>У</b>	контроль наличия/отсутствия жидких сред	<b>160</b>	160 кгс/см <sup>2</sup>
<b>РС</b>	контроль раздела сред жидкость-жидкость	<b>Х</b>	спец. исполнение ( <i>указать вне кода заказа</i> )
<b>ЗР</b>	контроль наличия/отсутствия жидкой среды и раздела сред жидкость-жидкость	<b>6. Температура контролируемой среды</b>	
<b>ПВ</b>	контроль наличия/скорости потока жидких сред	<b>Н100</b>	от -61 до +100С
<b>ПГ</b>	контроль наличия/скорости потока газовых сред	<b>В160</b>	от -61 до +160С
<b>2. Длина погружаемой части</b>		<b>В250</b>	от -61 до +250С
<b>40</b>	40мм – стандартная длина	<b>Х</b>	спец. исполнение ( <i>указать вне кода заказа</i> )
<b>ХХ</b>	указать необходимое значение в диапазоне от 40 до 3000 мм	<b>7. Материал деталей, контактирующих со средой</b>	
<b>3. Тип подключения к процессу</b>		<b>321</b>	12Х18Н10Т
<b>ФС</b>	фланцевое по ГОСТ 12815-80	<b>316</b>	10Х17Н13М2Т
<b>ФТ</b>	фланцевое по ГОСТ 33259-2015	<b>276</b>	ХН65МВУ, Хастеллой С-276
<b>ФЕ</b>	фланцевое по EN1092-1	<b>943</b>	06ХН28МДТ
<b>ФД</b>	фланцевое по DIN2526	<b>ВТ1</b>	сплавы ВТ1-0
<b>ФА</b>	фланцевое по ANSI/ASME B16.5	<b>Х</b>	спец. исполнение ( <i>указать вне кода заказа</i> )
<b>СС</b>	свободный фланец по ГОСТ 12815-80	<b>8. Наличие и вид взрывозащиты</b>	
<b>СТ</b>	свободный фланец по ГОСТ 33259-2015	<b>О</b>	невзрывозащищенное исполнение
<b>СЕ</b>	свободный фланец по EN1092-1	<b>И</b>	искробезопасная цепь 0Ex ia IIC T6 Ga
<b>СД</b>	свободный фланец по DIN2526	<b>В</b>	взрывонепроницаемая оболочка 1Ex db IIC T6 Gb
<b>СА</b>	свободный фланец по ANSI/ASME B16.5	<b>9. Вид выходного сигнала</b>	
<b>НМ</b>	резьбовое, наружная метрическая резьба	<b>РХ</b>	SPDT - релейный, независимый переключающий контакт, 4х-проводный ( <i>вместо Х необходимо указать кол-во выходных сигналов – 1 или 2</i> )
<b>НТ</b>	резьбовое, наружная трубная резьба G	<b>РА</b>	релейный, два независимых переключающих контакта, (SPDT+сигнализация исправности) ( <i>возможно только для сигнализаторов с 1й точкой контроля</i> )
<b>НК</b>	резьбовое, наружная коническая резьба NPT	<b>РД</b>	релейный, два созависимых переключающих контакта (DPDT) ( <i>возможно только для сигнализаторов с 1й или 2мя точками контроля</i> )
<b>ГМ</b>	накидная гайка, метрическая резьба	<b>ЧА</b>	аналоговый 4-20мА, 4х-проводный
<b>ГТ</b>	накидная гайка, трубная резьба G	<b>ЦС</b>	стандарт RS-485, протокол Modbus RTU
<b>СВ</b>	патрубок под приварку	<b>Х</b>	спец. исполнение ( <i>указать вне кода заказа</i> )
<b>Х</b>	спец. исполнение ( <i>указать вне кода заказа</i> )	<b>10. Вид приемки</b>	
<b>4. Параметры подключения к процессу</b>		<b>О</b>	с приемкой ОТК
<i>Для фланцевых соединений (пример - 50/16/В):</i>		<b>М</b>	с приемкой РМРС
<b>ХХ /</b>	номинальный диаметр,	<b>Р</b>	с приемкой РРР
<b>ХХ /</b>	давление,	<b>А</b>	для ОАЭ
<b>ХХ</b>	форма уплотнительной поверхности	<b>11. Класс безопасности по НП-001-15, НП-022-17, НП-016-05, НД2-020101-112</b>	
<i>Для резьбовых соединений (пример – 27х1,5; 1"): </i>		<b>ХХ</b>	Указать необходимый класс из перечня 4, 4Н, 3, 3Н, 3НУ ( <i>указывается при необходимости</i> )
<b>ХХ</b>	размер и шаг резьбы		
<i>Для приварных соединений (пример – 50; 2"): </i>			
<b>ХХ</b>	наружный диаметр в мм или дюймах		
<b>5. Максимальное рабочее давление</b>			
<b>06</b>	6 кгс/см <sup>2</sup>		
<b>10</b>	10 кгс/см <sup>2</sup>		
<b>16</b>	16 кгс/см <sup>2</sup>		
<b>25</b>	25 кгс/см <sup>2</sup>		
<b>40</b>	40 кгс/см <sup>2</sup>		
<b>63</b>	63 кгс/см <sup>2</sup>		